

## MIEJSKI DOM KULTURY W RADOMSKU

---

Radomsko dnia 5 stycznia 2022r.

### Zamawiający:

Miasto Radomsko z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Miejski Dom Kultury w Radomsku  
97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 5

### **Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Znak sprawy : 271.1.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn. „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”.

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Treść zapytania 1:**

„W odpowiedzi na ogłoszenie zamówienia: Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku, zgłaszam chęć przedstawienia Państwu oferty na wyposażenie meblowe. Proszę o przesłanie zapytania dotyczącego mebli. Z chęcią zajmę się tematem”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotem postępowania przetargowego jest kompleksowa modernizacja sali widowiskowej MDK w Radomsku.

#### **Treść zapytania 2:**

„Pytanie 1.

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy fotele powinny posiadać raport z badań akustycznych? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów akustycznych foteli wraz z tolerancją min. +/- 5%.

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie atestów, jakie powinny posiadać oferowane fotele.

## MIEJSKI DOM KULTURY W RADOMSKU

---

Pytanie 3.

Czy fotele powinny posiadać zagłówek?

Pytanie 4.

Z uwagi na niskie stopnie sugerujemy aby wysokość fotela oscylowała w okolicach 102-104 cm. Czy Zamawiający zmieni zapis SWZ i przyjmie wysokość foteli w zakresie 102 - 104 cm?

Pytanie 5.

Prosimy o uaktualnienie parametrów technicznych tkaniny.

Pytanie 6.

Czy siedzisko fotela powinno posiadać osłonę?

Pytanie 7.

Czy Zamawiający oczekuje aby fotel posiadał systemowy spowalniacz cichego składania czy oczekuje aby siedzisko nie uderzało o oparcie w momencie, w którym wraca do pozycji złożonej?”.

### Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż wymaga aby fotele posiadały raport z badań akustycznych wg normy PN-EN ISO 354:2005 lub równoważnej i podaje wzorcowe badania akustyczne dopuszczając tolerancję wyników na poziomie +/- 5 %.

### Wzorcowe badania akustyczne fotela

Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	αw
Fotel bez widza (αp)	0,35	0,65	0,70	0,70	0,70	0,65	0,70
Fotel z widzem (αp)	0,55	0,70	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż wymaga spełniania przez oferowane fotele następujących parametrów:

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich dotycząca układu tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 lub równoważnych wydana przez akredytowane laboratorium,
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania dotycząca układu tapicerskiego wg kryteriów normy PN/88/B/02855 lub równoważnej wydana przez akredytowane laboratorium,
- Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli – dopuszczalna utrata grubości procentowej próbki pianki maksymalnie 3% wg normy PN-EN ISO 3385:2014 lub równoważnej metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010 lub równoważnej,
- Atest higieniczny wydany przez PZH,

## MIEJSKI DOM KULTURY W RADOMSKU

---

- Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 poziom 4 lub równoważnej,
- Badanie akustyczne fotela wg normy PN-EN ISO 354:2005 lub równoważnej – dopuszczalna tolerancja +/- 5%

Ad. 3. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza foteli z zagłówkami.

Ad. 4. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza foteli o wysokości 102 - 104 cm, jednocześnie Zamawiający wprowadza tolerancję wysokości foteli wskazanej w dokumentacji technicznej na poziomie +5%.

Ad. 5. Zamawiający informuje, iż wymaga aby zaoferowana tkanina foteli spełniała poniższe parametry:

Tapicerka trudno-zapalna typu plusz, nie dopuszcza się tkanin o fakturze tkanej. Nie dopuszcza się aby tapicerka była łączona z pianką siedziska i oparcia za pomocą rzepów. Tkanina 100% PES o gramaturze min. 255 g/m<sup>2</sup> (dopuszczalna tolerancja +/- 5 %), o ścieralności min. 45 000 cykli Martindale'a. Tkanina musi posiadać następujące parametry:

a) skłonność do mechacenia i pillingu- poziom 4

b) odporność na wybarwienia ( światło sztuczne)- poziom 5

c) odporność na tarcie suche: poziom 4-5

Ad. 6. Zamawiający informuje, iż z uwagi na ochronę elementów tapicerowanych przed zabrudzeniem czy uszkodzeniem mechanicznym należy przyjąć osłonę siedziska z czarnego polipropylenu z częściową perforacją w celu zapobiegnięcia powstania pleśni.

Ad. 7. Zamawiający informuje, iż oczekuje aby siedzisko składało się w sposób cichy. Nie wymaga natomiast aby siedzisko było wyposażone w systemowy spowalniacz.

*W imieniu Zamawiającego*